

Акт наряд № 1

Проверки технического состояния средств сигнализации при  
проведении регламентных работ по обслуживанию систем

«18» 01 2014 г.

Объект ГБПОУ КГТТ имени Кожевина В.Г.

Адрес объекта, г. Кемерово, пр-т Шахтеров 52;

Тип системы: ОПС, СОУЭ,

ОПС, СТН, СКД, система трансляции речи

Вид производимых работ Регламент

№	Выполненные работы	Примечание
1.	Внешний осмотр - <u>корректно</u>	
2.	Измерение параметров Упит - <u>корректно</u> U рез - <u>корректно</u> Uшс - <u>корректно</u>	
3.	Проверка работоспособности - <u>корректно</u> <u>Устранены неисправности</u> <u>продувки датчиков 784, 785</u> <u>Система АПС, СОУЭ в работос-</u> <u>пособном состоянии</u>	

**Вывод:** : на момент окончания регламентных работ система АПС, СОУЭ находятся в исправном/неисправном состоянии. Выявленные неисправности в процессе технического обслуживания устранены полностью/частично/не устранены

Выполнил

Резанов О.Д.  
(подпись, ФИО)

Проверил

Хорошев Х.О.  
(подпись, ФИО)

